

ESYLUX GmbH | Post Box 1834 | 22908 Ahrensburg

ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Germany

t: +49 (0)4102 88880-0

info@esylux.com
www.esylux.com

Managing Directors:
Mareks Peters
Helmi Kremser

Business register Lübeck District Court
HRB 69 43 HL
VAT: DE 249 684 359

UniCredit - HypoVereinsbank
IBAN: DE34 2003 0000 0016 1750 36
BIC: HYVEDEMM300

Hamburg Commercial Bank
IBAN: DE84 2105 0000 1001 3496 18
BIC: HSHNDEHHXXX

Deutsche Bank
IBAN: DE07 2007 0000 0308 0066 00
BIC: DEUTDEHHXXX

Kieler Volksbank eG
IBAN: DE51 2109 0007 0010 3928 07
BIC/SWIFT: GENODEF1KIL

your contact person	our e-mail	t:	date	page
Olaf Riebenstein	olaf.riebenstein@esylux.com	+49 (0)4102 88880-4200	10/5/2020	1/1

Leitungsschutzschalter 10 A / 16 A und maximale Dauerlast

In den Installationsanweisungen für unsere Bewegungsmelder und Präsenzmelder ist ein 10 A-Leitungsschutzschalter erforderlich, um den maximalen Dauerstromfluss durch die Melder zu begrenzen.

Wenn der Installateur die Installation so ausführt, dass während des Betriebs und im Fehlerfall ein maximaler Dauerstrom von 10 A (2300 W / $\cos \Phi = 1$) gewährleistet ist, kann anstelle des 10 A-Leitungsschutzschalters ein 16 A-Leitungsschutzschalter verwendet werden.

Mit freundlichen Grüßen
ESYLUX GmbH



i. A.
Dr. Marc-Oliver von Maydell
Engineering



i. A.
Olaf Riebenstein
Series Production